123.1

124.0

Bi

istn. ZK+TL

YKY 4x10mm2
w rurze DVK50

1590/5

124.5

p.poż A

eN YKY4x10
w rurze DVK50

ZS ks160PVC

p.p.=124,05

W32PE

2iTV

i

i

e

LEGENDA:

- Projektowana instalacja doziemna zasilania nN - YKY 4x10
- Kabel PPOŻ. A do przełożenia
- Kabel PPOŻ. A - nowa trasa

OBIEKT	SZALET PUBLICZNY WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI O POJ. V=9.0 M3, DOZIEMNYMI INSTALACJAMI: WOD. – KAN., ELEKTRYCZNĄ I PPOŻ. ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI PPOŻ.		
NAZWA RYS.	PZT – Instalacje elektryczne	NR DZIAŁKI	1590/5
		NR RYS.	E-1
ADRES	Wasilków – teren Białostockiego Muzeum Wsi	SKALA	1:200
		DATA	14 kwietnia 2014
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
IN. ELEKTRYCZNE	mgr. inż. Wojciech Grudziński	BŁ/138/92	
IN. ELEKTR. SPRAWDZ.	mgr. inż. Marek Jodkowski	BŁ/63/02	