



DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH

Kancelaria Tajna – Filia Nr 1

Nr 879/07

19 LUT 2007

00-912 Warszawa 69

DIPOL s.c.

ul. Chrobrego 6

83 – 000 Pruszcz GdańskiDo wiadomości:

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

ul. Żelazna 59

00 – 848 WarszawaDotyczy: lokalizacji elektrowni wiatrowych

Odpowiadając na pismo z dnia 11.01.2007 r. (wpłynęło w dniu 17.01.2007 r.) informuję, że Szefostwo Infrastruktury Sił Powietrznych pozytywnie opiniuje lokalizację pięciu turbin wiatrowych w obrębach: **OKRĄGLE, POWYSOKIE JELENIEWSKIE i PRUDZISZKI**, gm. Jeleniewo, woj. podlaskie, o niżej podanych wysokościach i współrzędnych geograficznych:

- Turbina 1 - H=150,00 m npt (375,00 m npm); N 54°11'53", E 22°51'06";
- Turbina 2 - H=150,00 m npt (365,00 m npm); N 54°11'24", E 22°50'59";
- Turbina 3 - H=150,00 m npt (367,00 m npm); N 54°11'05", E 22°51'08";
- Turbina 4 - H=150,00 m npt (388,00 m npm); N 54°10'12", E 22°53'58";
- Turbina 5 - H=150,00 m npt (393,00 m npm); N 54°10'01", E 22°53'32".

Przedmiotowe elektrownie wiatrowe stanowić będą przeszkody lotnicze i w związku z tym wymagają oznakowania przeszkodowego – graficzno-kolorystycznego oraz świetlnego (nocnego). Oznakowanie przeszkodowe należy wykonać zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. Nr 130 z 2003 r., poz. 1193, z późn.zm.). O wybudowaniu i oznakowaniu turbin należy powiadomić pisemnie Szefostwo Infrastruktury Sił Powietrznych (zgodnie z § 10 i 11 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury), powołując się na numer ewidencyjny: 653.

Powyższa opinia uwzględnia ograniczenia wysokości zabudowy w odniesieniu do obiektów lotniskowych oraz tras przelotów statków powietrznych lotnictwa państwowego.

SZEF INFRASTRUKTURY

plk Arkadiusz GMURZYŃSKI