


UWAGA!  
Zbrojenie płyty fundamentowej siatkami d=8mm AIII  
15 x 15cm górą i dołem z otuliną 25mm.

REWIZJA	OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN			NAZWISKO	PODPIS		
ZLECENIODAWCA:	DIPOL S.C. Pruszcz Gdański Siłownie Wiatrowe SIMENS SWT-23-93 - Okrągłe pow. Suwałki			KD CONSULTING ul. Uphagena 9, 80-237 Gdańsk tel. +48(0)58 3412738 fax +48(0)58 3406460			
OBIEKT:							
Nazwa rysunku:		 Nazwa projektu: Projekt budowlany		 CONSULTING			
POSADOWIENIE TRAFOSTACJI							
						Branża: K	
						Imię - Nazwisko - Numer uprawnień	
Opracował:		mgr inż. Krzysztof Dobiszewski - upr. 848/Gd/82		25.05.2008			
Nr projektu:		Skala:		Nr rysunku:			
0814		1:33,3		0814-05			
		Projektował:		mgr inż. Krzysztof Dobiszewski - upr. 848/Gd/82			
		Sprawdził:		inż. Ryszard Neugebauer - upr. ZGP-III-630/301/79			
Wszystkie rozwiązania i informacje zawarte na tym rysunku stanowią wyłączną własność KD CONSULTING, a ich powielanie, używanie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela jest prawnie zabronione i zagrożone karami finansowymi oraz zwrotem kosztów na rzecz poszkodowanego.							