



S193 C63		DPdzo 5x10	K1 Szafa przyłączeniowa
S193 C10		YDYp 3x1,5	K2 zasilacz hydrauliczny
S191 B16		YDYp 3x2,5	K3 Repetytor
S193 C16		YDYp 5x2,5	K4 Kurtyna powietrzna
S191 B16		YDYp 3x1,5	K5 Dśw. hali diagnostyki obw.1
S191 B16		YDYp 3x1,5	K6 Dśw. hali diagnostyki obw.2
S191 B16		YDYp 3x1,5	K7 Dśw. hali diagnostyki obw.3
S193 C20		YDYp 5x2,5	K8 Gn. 230V i 400V nr1
S193 C20		YDYp 5x2,5	K9 Gn. 230V i 400V nr2
S193 C25		YDYp 5x10	K10 Tablica TP1
S193 C20		YDYp 5x6	K11 Tablica TP2
S193 C25		YDYp 5x4	K12 Tablica TK
S193 C40		YKY 5x16	K13 Tablica TW
P312 B16		YDYp 3x2,5	K14 Gn. 230V pom. 1/02, 1/05
S191 B16		YDYp 3x2,5	K15 Gn. 230V pom. 1/01
S191 B6		HDGs 3x2,5	K16 Przyciski p.poz PA1 i PA2
S191 B6		YDYp 3x2,5	K17 Dśw. ewakuacyjne
S191 B6		YDYp 3x1,5	K18 Centralka gazu MD-2Z
S191 B6		YDYp 3x1,5	K19 Centralka WG22NG centralka CD
S191 B10		YDYp 3x2,5	K20 Dśw. i gn. 230V w kanale
S193 C10		YDYp 4x1,5	K21 Wentylator nawiewu do kanału
S193 C10			K22 Reklama

Szafka metalowa 1000x600x250 z drzwiczkami  
RAL 7035

Inwestor				
"KOMATRANS" T. Kozikowska, R. Pisiak S.C. 18-500 Kolno, ul. Sportowa 8/2				
Nazwa rysunku				
Tablica TG				
Obiekt				
Budynek usługowo-handlowy z częścią administracyjno-socjalną, Kolno ul. Fabryczna dz. nr 2705/1				
Gł. projektant	mgr inż. Roman Sadłowski	Os-365/83		Studium: PB
Opracował	mgr inż. Adam Gryczon			Branża: Elektryczna
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Sadłowski	MAZ/0152/POOW/05		Skala:
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Nr rys. E-6
Nr zlecenia:		 Zakład Usług Elektrycznych ul. Lubiejewska 2B/21 07-300 Ostrów Maz.		
Data: sierpień 2012				