

St.26.1.1.2018

## Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie termomodernizacji budynku użytkowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku, obejmującego rozwiązania techniczne podnoszące efektywność energetyczną budynku informuję, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania których treść wraz odpowiedziami zamieszczam poniżej:

### Pytanie 1

„(...)

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań.

W projektach do ocieplenia stropodachu / dachu wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Materiał niezapalny, spełnia wymogi § 216 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2017 r. Poz. 2285) pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I - ZL V.

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza  $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

Ciepło właściwe  $c 2,15 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 25  $\text{kg}/\text{m}^3$  - stropodachy

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobata Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Wymiana stolarki okiennej: Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

### Odp.Ad.1

W nawiązaniu do zadanych pytań Zamawiający wyjaśnia że w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe,



oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

## **Pytanie 2**

W związku z przygotowaniem oferty na "Termomodernizację budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku” proszę o udostępnienie opisu technicznego do działu ROBOTY BUDOWLANE.

## **Odp.Ad.2**

Kompletna dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia i dotycząca zapytania ofertowego prowadzonego pod nazwą "Termomodernizację budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku” została opublikowana oraz udostępniona zarówno na:

1. stronie zamawiającego <http://www.jasnycel.pl>;
2. stronie [www.wrotapodlasia.pl](http://www.wrotapodlasia.pl);  
oraz
3. na portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>;

Pliki z dokumentacją stanowiącą Opis przedmiotu zamówienia w tym opisy techniczne do działu roboty budowlane zostały zamieszczone w pliku Zał. 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia.

W związku ze znaczną objętością dokumentów stanowiących Zał. nr 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - pliki składające się na treść zał. są do pobrania pod adresem:

<https://drive.google.com/drive/folders/1iMGkqN7fhp1T7utjIQz1o6EgM9MSCt5o?usp=sharing>

PRZEWODNICZĄCY

*A. J. Reszuta*  
mgr Andrzej Jacek Reszuta

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

*Anna Marczak*  
mgr Anna Marczak