

Białystok, dnia 08 kwietnia 2019 r.

**BZP.272.5.2019**

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa parkingu wraz z drogą manewrową i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku**”, nr BZP.272.5.2019 wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

**Pytanie:**

Proszę o udostępnienie dokumentacji:

- a) Profilu podłużnego przykanalików kanalizacji deszczowej.
- b) Rysunku wpustu ulicznego  $\varnothing 500$  (D4, D5, D6, D7)
- c) Rysunku studni rewizyjnej  $\varnothing 1000$  (D1, D2, D3)

**Odpowiedź:**

- a) Profil podłużny kanału deszczowego stanowi część dokumentacji; Rys. nr 6-PB i PW. Podajemy również rzędne wylotu przykanalików z poszczególnych wpustów ulicznych: D4- rz. 150.77, D5- rz. 150.86, D6- rz. 150.90, D7- rz. 150.80.
- b) W załączeniu szczegół wpustu wg KPED 02.13.
- c) W załączeniu szczegół studni rewizyjnej.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
Mariatu Malinowski  
Dyrektor  
Biura Zamówień Publicznych