

Białystok, 10.03.2014 r.

BO-II.272.10.2014

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu przetargowym BO-II.272.10.2014 na „**Wykonanie, dostawa oraz montaż zabudowy stanowiska Centrum Informacji Turystycznej w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku**” wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

– Czy zamiast szkła akrylowego można zastosować szkło malowane? Na blaty o wiele lepsze (odporne na zarysowania), też jest nieprzeźroczyste i grubość nie ma znaczenia.

Odpowiedź:

Można zastosować szkło malowane, w kolorze zgodnym ze specyfikacją, jednak należy wtedy pamiętać o ewentualnym zwiększonym ciężarze mebli (istotne podczas wyliczania udźwigu oraz ilości potrzebnych kółeczek).