

**Wykaz urządzeń, instalacji przeciwpożarowych i gaśnic
znajdujących się na wyposażeniu budynków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

L.p.	Rodzaj wyposażenia ppoż.	Marka, typ	Ilość	Czasokresy przeglądów
1	2	3	4	5
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1				
1.	System sygnalizacji pożaru			
1.1	Centrala	Aritech FP 2864	1 szt.	Co 6 miesięcy
1.2	Czujka optyczna	DP 2061	255 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
1.3	Czujka termiczna	DT 2063	4 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
1.4	Ręczny ostrzegacz pożaru	DM 2000	25 szt.	Co 12 miesięcy
1.5	Wskaźnik działania	LED A1672	62 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
1.6	Sygnalizator akustyczny	AS 263	16 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
2	System oddymiania			
2.1	Centrala	Mercor MCR 9705	1 kpl.	Co 6 miesięcy
2.2	Okna oddymiające boczne, z napędem elektrycznym w klatce schodowej głównej	D+H z systemem otwierania łańcuchowym	4 kpl.	Co 6 miesięcy
2.3	Okna oddymiające boczne, z napędem elektrycznym w klatce schodowej w szczycie budynku	MCR OSO	3 kpl.	Co 6 miesięcy
2.4	Kłapy oddymiające dachowe z siłownikami w klatce głównej	PROLIGHT	1 kpl.	Co 6 miesięcy
2.5	Kłapy oddymiające dachowe z siłownikami w klatce w szczycie budynku	PROLIGHT	1 kpl.	Co 6 miesięcy
2.6	Kłapy oddymiające dachowe z siłownikami w kanale windy osobowej	PROLIGHT	1 kpl.	Co 6 miesięcy
3	Stałe urządzenie gaśnicze			
3.1	Centrala automatycznego gaszenia	Polon – Alfa 1520	2 kpl.	Co 6 miesięcy

3.2	Urządzenie gaśnicze z gazem	FM 200	2 kpl.	Co 6 miesięcy
3.3	Czujki pożarowe	szereg 40	8 szt.	Co 6 miesięcy
3.4	Przycisk sterujący gaszeniem START	PU – 61	2 szt.	Co 6 miesięcy
3.5	Przycisk sterujący gaszeniem STOP	PW - 61	2 szt.	Co 6 miesięcy
3.6	Sygnalizator akustyczno - optyczny		2 szt.	Co 6 miesięcy
3.7	Kłapa napowietrzająca	Mercor BLF 24	1 szt.	Co 6 miesięcy
4	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego			
4.1	Oprawy oświetlenia awaryjnego LED	ONTEC S	98 kpl.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
5	Instalacja zraszaczowa jednostanowiskowa			
5.1	Zawór wzbudzający	E-1 DN 50/2" VIKING	1 kpl.	Co 12 miesięcy
5.2	Gong	F-2	1 szt.	Co 12 miesięcy
5.3	Zraszacz wiszący	Ø 10	2 szt.	Co 12 miesięcy
6	Sieć hydrantów wewnętrznych			
6.1	Szafka hydrantowa	H-52	17 kpl.	Co 12 miesięcy
6.2	Wąż tłoczny z prądownicą	W-52	17 odc.	Co 12 miesięcy
6.3	Zawór odcinający	grzybkowy	17 kpl.	Co 12 miesięcy
7	Gaśnice			
7.1	Gaśnica proszkowa	GP-2X	5 szt.	Co 12 miesięcy
7.2	Gaśnica proszkowa	GP-4X	26 szt.	Co 12 miesięcy
7.3	Gaśnica śniegowa	GP-6X	1 szt.	Co 12 miesięcy
7.4	Gaśnica śniegowa	GS-5X	3 szt.	Co 12 miesięcy
7.5	Gaśnica śniegowa	UGS 2X	2 szt.	Co 12 miesięcy
8	Kłapy przeciwpożarowa, odcinająca			
8.1	Kłapa kanałowa		2 szt.	Co 6 miesięcy
9	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy			
9.1	Motopompa szlamowa	Honda SST-80H	1 szt.	Co 6 miesięcy
10	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu			
10.1	Wyłącznik		1 kpl.	Co 12 miesięcy
11	Drzwi wydzielenia pożarowego			
11.1	Drzwi przeciwpożarowe	EI 30	24 szt.	Co 12 miesięcy
11.2	Drzwi przeciwpożarowe	EI 60	30 szt.	Co 12 miesięcy
ul. gen. F. Kleeberga 20				
12	System sygnalizacji pożaru			
12.1	Centrala	GE Security FP 1502	1 kpl.	Co 6 miesięcy
12.2	Czujka optyczna	KL 731A	124 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
12.3	Ręczny ostrzegacz pożaru	KAL 450	8 szt.	Co 12 miesięcy
12.4	Sygnalizator akustyczny	AS 263	8 szt.	Co 6 miesięcy

				sprawdzenie 50%
13	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego			
13.1	Oprawy oświetlenia awaryjnego LED	STARLET EXTERNAL	49 kpl.	Co 12 miesięcy
14	Hydranty wewnętrzne			
14.1	Szafka hydrantowa		4 kpl.	Co 12 miesięcy
14.2	Wąż tłoczny z prądownicą	W-25	4 kpl.	Co 12 miesięcy
14.3	Zawór odcinający	grzybkowy	4 szt.	Co 12 miesięcy
15	Gaśnice			
15.1	Gaśnica proszkowa	GP-2X	4 szt.	Co 12 miesięcy
15.2	Gaśnica proszkowa	GP-4X	6 szt.	Co 12 miesięcy
15.3	Gaśnica wodna mgłowa	GWM 3X AF	1 szt.	Co 12 miesięcy
16	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu			
16.1	Wyłącznik		1 kpl.	Co 12 miesięcy
ul. Św. Rocha 13/15				
17	System sygnalizacji pożaru			
17.1	Centrala	GE Security FP 1501	1 kpl.	Co 6 miesięcy
17.2	Czujka optyczna	KL 731A	17 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
17.3	Ręczny ostrzegacz pożaru	KAL 450	3 szt.	Co 12 miesięcy
17.4	Sygnalizator akustyczny	AS 263	3 szt.	Co 12 miesięcy
18	Hydranty wewnętrzne			
18.1	Szafka hydrantowa		1 kpl.	Co 12 miesięcy
18.2	Wąż tłoczny z prądownicą	W-25	1 kpl.	Co 12 miesięcy
18.3	Zawór odcinający	grzybkowy	1 szt.	Co 12 miesięcy
19	Gaśnice			
19.1	Gaśnica proszkowa	GP -4X	1 szt.	Co 12 miesięcy
19.2	Urządzenie gaśnicze	UGS – 2X	1 szt.	Co 12 miesięcy
20	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu			
20.1	Wyłącznik		1 kpl.	Co 12 miesięcy
ul. Poleska 89 budynek A				
21	System sygnalizacji pożaru			
21.1	Centrala	Polon 4900	1 kpl.	Co 6 miesięcy
21.2	Czujka optyczna	DOR 4046	168 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
21.3	Czujka dualna	DOT 4046	1 szt.	Co 6 miesięcy
21.4	Ręczny ostrzegacz pożaru	ROP 4001M	9 szt.	Co 12 miesięcy
21.5	Sygnalizator akustyczny	SAL 4001	5 szt.	Co 12 miesięcy
22	System oddymiania			
22.1	Central	Mercor MCR 9705 8A	1 kpl.	Co 6 miesięcy
22.2	Ręczny przycisk oddymiania	RPO - 1	2 szt.	Co 12 miesięcy
22.3	Ręczny przycisk		2 szt.	Co 12 miesięcy

	przewietrzania			
22.4	Kłapy oddymiające dachowe z siłownikami	PROLIGHT	1 kpl.	Co 6 miesięcy
23	Hydranty wewnętrzne			
23.1	Szafka hydrantowa		2 kpl.	Co 12 miesięcy
23.2	Wąż tłoczny z prądownicą	W-25	2 kpl.	Co 12 miesięcy
23.3	Zawór odcinający	grzybkowy	2 szt.	Co 12 miesięcy
24	Gaśnice			
24.1	Gaśnica proszkowa	GP-4X	4 szt.	Co 12 miesięcy
24.2	Gaśnica proszkowa	GP-6X	6 szt.	Co 12 miesięcy
25	Przeciwpogorowy wyłącznik prądu			
25.1	Wyłącznik		4 kpl.	Co 12 miesięcy
26	Drzwi wydzielenia pożarowego			
26.1	Drzwi przeciwpogorowe	EI 30	11szt.	Co 12 miesięcy
26.2	Drzwi przeciwpogorowe	EI 60	1szt.	Co 12 miesięcy
ul. Poleska 89 budynek C				
27	System sygnalizacji pożaru			
27.1	Czujka optyczna	DOR 4046	177 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
27.2	Czujka dualna	DOT 4046	4 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
27.3	Ręczny ostrzegacz pożaru	4001M	14 szt.	Co 12 miesięcy
27.4	Sygnalizator akustyczny	SAL 4001	14 szt.	Co 12 miesięcy
28	System oddymiania			
28.1	Central	Mercor MCR 9705 8A		Co 6 miesięcy
28.2	Ręczny przycisk oddymiania	RPO - 1	2 szt.	Co 12 miesięcy
28.3	Ręczny przycisk przewietrzania		2 szt.	Co 12 miesięcy
28.4	Kłapy oddymiające dachowe z siłownikami	PROLIGHT	1 kpl.	Co 12 miesięcy
29	Hydranty wewnętrzne			Co 12 miesięcy
29.1	Szafka hydrantowa		8 kpl.	Co 12 miesięcy
29.2	Wąż tłoczny z prądownicą	W-25	6 kpl.	Co 12 miesięcy
29.3	Zawór odcinający	grzybkowy	6 szt.	Co 12 miesięcy
29.4	Wąż tłoczny z prądownicą	W-52	2 kpl.	Co 12 miesięcy
27.5	Zawór odcinający	grzybkowy	2 szt.	Co 12 miesięcy
30	Gaśnice			
30.1	Gaśnica proszkowa	GP-4X	14 szt.	Co 12 miesięcy
30.2	Gaśnica śniegowa	UGS-2X	1 szt.	Co 12 miesięcy
31	Przeciwpogorowy wyłącznik prądu			
31.1	Wyłącznik		1 kpl.	Co 12 miesięcy
32	Drzwi wydzielenia pożarowego			
32.1	Drzwi przeciwpogorowe	EI 30	18 szt.	Co 12 miesięcy
32.2	Drzwi przeciwpogorowe	EI 60	1 szt.	Co 12 miesięcy

33	Kłapy przeciwpożarowa, odcinająca			
33.1	Kłapa kanałowa		2 szt.	Co 6 miesięcy
ul. J. Kilińskiego 16				
34	System sygnalizacji pożaru			
34.1	Centrala	Polon 4200	1 kpl.	Co 6 miesięcy
34.2	Czujka optyczna	DOR 4043	20 szt.	Co 6 miesięcy sprawdzenie 50%
34.3	Czujka liniowa	DOP 4001	2 szt.	Co 6 miesięcy
34.4	Ręczny ostrzegacz pożaru	ROP 4001M	4 szt.	Co 12 miesięcy
34.5	Sygnalizator akustyczny	SAL 4001	6 szt.	Co 12 miesięcy
35	Gaśnice			
35.1	Gaśnica proszkowa	GP-4X	13 szt.	Co 12 miesięcy
35.2	Gaśnica śniegowa	UGS-2X	1 szt.	Co 12 miesięcy
36	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu			
36.1	Wyłącznik		1 kpl.	Co 12 miesięcy