YDY 3x1,5mm² -oświetlenie

koryto 400x60+ przegroda
np.LKS 640+ przegroda /wsp co 2m OBO

Przewody zasilające I sterujące z sterownicy CNW2

8xYKY 3x4mm²/UPRM 25–Ob,1,2,6,7,,10,11,12,13
4x YKY 5x4mm²/UPRM 25–Ob, 4,5,8,9,
YKY 5x6mm²/UPRM 25–Ob, 3
YKY 5x16mm²/UPRM 47–Ob, 14

YKY 5x4mm²/UPRM 25 Ob,14
Przewody zasilające I sterujące z sterownicy

YKY 5x6mm²/UPRM 25 Ob,14., z R4-Au
Przewody zasilające i sterujące z sterownicy

(5xLgY16mm²)-rozdzielnica R5-Au

2x(5xLgY10mm²/RB47)-do rozd.RW1,2-Au
2x (5xLgY16mm²/RB47)-rozdzielnica R5-Au,R4-Au
(5xLgY25mm²/RB47)-do rozdzielnicy RS-Au
(5xLgY70mm²/RB63)-do rozdzielnicy RK-Au

koryto 400x60+ przegroda
np.LKS 640+ przegroda /wsp co 2m OBO

YKY 5x6mm²/UPRM 25 Ob. 13
YKY 5x25mm²/UPRM 63 Ob.14.

koryto 150x60+ przegroda
np.LKS 615+ przegroda /wsp co 2m OBO

RZUT III PIĘTRA skala 1:100

Legenda:

- Gniazdo pojedyńcze h=0.3m
- Wyłącznik świecznikowy h=1.3m
- Przycisk oświetlenia h=1.3m
- Wyłącznik nadprądowy montowany w puszce instalacyjnej
- Wyłącznik jednobiegunowy
- Gniazdo hermetyczne IP44 h =1,2
- Gniazdo podwójne h=0.3m

SATO — AGENCJA INWESTYCYJNO-KONSULTINGOWA "SATO"
15-259 Białystok ul. Wesoła nr 22/37

OBIEKT: REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO na potrzeby DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w BIAŁYSTOKU w BIAŁYSTOKU

Nr rys. E-17

SKALA 1:100

rzut na rysunku: PROJEKT INS. ELEKTRYCZNYCH RZUT II PIĘTRA – budynek A

PROJEKT DATA

WROCŁAW 31.03.09

autor projektu: mgr inż. ROMUALD OSIAK — PL-B/0008/PODE/06

opracował: mgr inż. MARCIN GRZESIAKIEWICZ

sprawdził: mgr inż. PIOTR FILIMONIUK — SWB 19/93

Inwestor: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO BIAŁYSTOK