(5xLgY10mm²/RB47)-rozdzielnica R1-Cu

YDY 3x1,5mm² -oświetlenie

9x(5xLgY10mm²/RB47)-rozdzielnica R2-Cu, R3-Cu, R4-Cu,R5-Cu,R6-Cu,R8-Cu,2xRW-Cu,RN-Cp

(5xLgY50mm²/RB47)-rozdzielnica ,R9-Cu

(5xLgY16mm²)-rozdzielnica R7-Cu

2 x koryto 400x60 np.LKS 640/wsp co 1,5m OBO

YkY3x4mm²
Oświetlenie parkingu

YdY4x1,5mm²

7x18.8x25

2.66

Rozdzielnica-RC-Cu

4xF 2xF 6xF 6xF

0/5 HYDROFORNIA 23.1 gres

H=1.3m

0/6 MAGAZYN 17.4 gres

0/7 UPS 36.9 pos. techniczna

RG1-Au

RG2-Cu

0/8 WĘZEŁ CIEPLNY 38.2 gres

NIESKOŃCZONE

Ob.7 GN

Rozdzielnica-RH

0/1 PRZEDS. P.POŻ 6.0 gres

Ob.2ośw Ob.1 GN Ob.2ośw Ob.2ośw Ob.2 GN

1xG AW 2.64 PIR

HPP 0.70m nad pos. 0.70m nad pos.

0/4 KOMUNIKACJA 12.3 gres

Rozdzielnica-R1-Cu

Ob.2ośw Ob.1 GN

0/13 WC 7.8 gres

0/5 MAGAZYN 24.0 gres

YkY5x10mm²/RB47

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

4x rura stalowa RS200

Ob.2ośw 4 6x17.6x30

2xG

0/2 KL. SCHOD 18.0 gres

9x17.6x30

Ob.2ośw Ob.1 GN

0/3 MAGAZYN 10.0 gres

1xF

1xL

0/10 KOMUNIKACJA 13.2 gres

1xGL

3xD 1xE

2xN

0/11 WARSZT. 18.9 gres

1xN 1xE

0/15 KOMUNIKACJA 13.2 gres

0/14 PRZEDSIONEK 5.6 gres

0/16 POM. PORZĄDKOWE 11.9 gres

Ob.2 GN

0/12 POM. SOCJALNE P.POŻ. WARSZT. 11.4 gres

1xN

Ob.3 GN

Ob.12 GN Ob.5 GN

Ob.1ośw 1xG Ob.1 GN

3xN 1xG

Ob.1ośw

Ob.5ośw

YkY3x4mm²/RB18 do wentl.dachowego

2xN

Ob.1ośw

4xC 1xE

Ob.14 zas. sterownicy klimatyzacji

0/19 WĘZEŁ SANITARNY 11.9 gres

7xN

0/17 POM. SOCJALNE SPRZĄTACZEK 17.9 gres

0/18 MAGAZYNEK SPRZĄTACZEK 10.0 gres

27x14 Ob.1ośw

0/20 SZATNIA DAMSKA – 50 osób 54.0 gres

Legenda:

- Gniazdo pojedyńcze h=0.3m
- Wyłącznik świecznikowy h=1.3m
- Przycisk oświetlenia h=1.3m
- S Wyłącznik nadprądowy montowanyw puszce instalacyjnej
- Wyłącznik jednobiegunowy
- Gniazdo hermetyczne IP44 h =1,2
- 2 Gniazdo podwójne h=0.3m

4x rura RS 200 | (5xLgY70mm²)-do rozdzielnicy RK-Au | N2XH-FE180/E90 3x1,5mm² do wył. p.poż | 5x (5xLgY10mm²)-do rozd. R3-Au,R2-Au,R1-Au,RW1,2-Au | 2x (5xLgY16mm²)-rozd. do.R5-Au,R4-Au | (5xLgY25mm²)-do rozdzielnicy RS-Au | 2x(5xLgY150mm²/K)-ZK1 i ZK2 do RG1u i RG2-u | (5xLgY10mm²-do rozd RN-Cp : zasil. nadajnika | (5xLgY10mm²-z tablicy licznikowej węzła do RC-Cu

SATO

AGENCJA INWESTYCYJNO–KONSULTINGOWA "SATO"
15–259 Białystok ul. Waszyngtona 22/37

OBIEKT	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU WOJ. PODLASKIEGO na potrzeby DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO i WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ul. BOTANICZNA	Nr.rys.	E-13
		SKALA	1:100
nazwa rysunku	RZUT PIWNIC – budynek C PROJEKT INS. ELEKTRYCZNYCH BUD.A	PROJEKT	DATA
		WYKONAWCZY	31.03.09
autor projektu	mgr inż. ROMUALD OSIAK	PLD/0102 /POOE/06	
opracował	mgr inż. MARCIN GRZESIUKIEWICZ		
sprawdził	mgr inż. PIOTR FILIMONIUK	Upr.Nr SUW 19/83	
Inwestor	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO BIAŁYSTOK		