



UWAGA!
1. Obydwa ustawienia należy traktować jako równorzędne.
2. Wg zaleceń producenta wejście kablowe należy zrealizować pod fundamentem w formie 10 rur o średnicy wewnętrznej 100mm, a wejście w kierunku uziemienia na styku płyty fundamentowej z cokołem w postaci 4 rur o średnicy wewnętrznej 70mm.

REWIZJA	OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN	NAZWISKO	PODPIS	DATA

ZLECENIODAWCA:	DIPOL S.C. Pruszcz Gdański	KD CONSULTING ul. Uphagena 9, 80-237 Gdańsk tel. +48(0)58 3412738 fax +48(0)58 3406460		
OBIEKT:	Siłownia Wiatrowa SIMENS SWT-23-93- Okrągłe pow. Suwałki			

Nazwa rysunku: **ORIENTACJA USYTUOWANIA WIEŻY**		Nazwa projektu: Projekt budowlany		
	Branża: K	Imię - Nazwisko - Numer uprawnień	Data:	Podpis:
	Opracował:	mgr inż. Krzysztof Dobiszewski - upr. 848/Gd/82	25.05.2008	
	Projektował:	mgr inż. Krzysztof Dobiszewski - upr. 848/Gd/82	25.05.2008	
	Sprawdził:	inż. Ryszard Neugebauer - upr. ZGP-III-630/301/79	25.05.2008	

Nr projektu:	Skala:	Nr rysunku:
0814	1:100	0814-02

Wszystkie rozwiązania i informacje zawarte na tym rysunku stanowią wyłączną własność KD CONSULTING, a ich powielanie, używanie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela jest prawnie zabronione i zagrożone karami finansowymi oraz zwrotem kosztów na rzecz poszkodowanego.