

BZP.272.24.2017

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu **BZP.272.24.2017 „Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku”** wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o podanie konkretnych marek urządzeń klimatyzacyjnych spełniających wymagania postawione w formularzu ofertowym: FORMULARZ_OFERTOWY_ZMIANA.doc. Po analizie 5 producentów urządzeń klimatyzacyjnych, stwierdzamy, że żaden ze sprawdzonych producentów urządzeń klimatyzacyjnych nie spełnia warunków do oceny równoważności ocen. W naszej opinii jedynym producentem spełniającym wymagania jest marka Fujitsu (potwierdzeniem są karty katalogowe urządzeń i nieznacznie zwiększone parametry), co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych, co w konsekwencji prowadzi do nieuczciwej konkurencji poprzez faworyzowanie tylko jednego producenta.

Odpowiedź:

Na rynku występuje, co najmniej kilka marek urządzeń spełniających wymagania opisane w SIWZ. Proponuje się rozszerzenie zakresu poszukiwań.

Pytanie 2.

Na podstawie punktu pierwszego zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów wymagań dotyczących równoważności urządzeń:

a) W punkcie nr 1 dotyczącym parametrów równoważności jednostki zewnętrznej o mocy 28,0kW zmiana zapisu z wymiary max (wys. x szer. x głęb.): 1700x950x770 na wymiary max (wys. x szer. x głęb.): 1700x960x775

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

b) W punkcie nr 2 dotyczącym jednostki wewnętrznej ściiennej min. Moc chł/grz 2,2/2,8kW zmiana na moc chłodzenie/grzanie 2,2/2,4kW

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dot. min. mocy chł/grz. z 2,2/2,8kW na 2,2/2,4kW.

c) W punkcie nr 2 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 2,2/2,8kW, zmiana zapisu z wymiary max (wys. x szer. x głęb.) 280x800x210 zmiana na wymiary max (wys. x szer. x głęb.) 280x915x290

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

d) W punkcie nr 2 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 2,2/2,8kW, zmiana zapisu z masa max. kg 11 zmiana na masa max. kg 13

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

e) W punkcie nr 3 dotyczącym mocy chłodzenie/grzanie z 3,6/4,1kW zmiana na moc chłodzenie/grzanie 3,6/4,0kW

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dot. min. mocy chl/grz. z 3,6/4,1kW na 3,6/4,0 kW.

f) W punkcie nr 3 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 3,6/4,1kW, zmiana zapisu z wymiary max (wys. x szer. x głęb.) 280x800x210 zmiana na wymiary max (wys. x szer. x głęb.) 280x920x295

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

g) W punkcie nr 3 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 3,6/4,1kW, zmiana zapisu z moc elektryczna max. 20 W zmiana na moc elektryczna max. 29 W

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

h) W punkcie nr 3 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 3,6/4,1kW, zmiana zapisu z masa max kg 11 zmiana na masa max kg 13,2

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

i) W punkcie nr 4 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 5,6/6,3kW, zmiana zapisu z wymiary max (wys. x szer. x głęb.) 330x1000x230 zmiana na wymiary max (wys. x szer. x głęb.) 330x1075x320

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

j) W punkcie nr 4 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 5,6/6,3kW, zmiana zapisu z max. Ciśnienie akustyczne na najniższym i najwyższym biegu [dB(A)] 29-37 zmiana na max. Ciśnienie akustyczne na najniższym i najwyższym biegu [dB(A)] 34-40

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

k) W punkcie nr 4 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 5,6/6,3kW, zmiana zapisu z moc elektryczna max 33 W zmiana na moc elektryczna max 47 W

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

l) W punkcie nr 4 dotyczącym jednostki wewnętrznej o mocy chłodzenie/grzanie 5,6/6,3kW, zmiana zapisu z masa max kg 15 zmiana na masa max kg 15,2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dot. zapisu z masa max 15 kg na masa max 15,2 kg.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Mariam Malinowski
Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych