

Białystok, 26.09.2017 r.

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu **BZP.272.33.2017** „Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku” wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza:

- sterowanie klimatyzacji za pomocą sterowników bezprzewodowych?
- wykonanie odprowadzenia skroplin w systemie PVC NIBCO ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sterowania klimatyzacji za pomocą sterowników bezprzewodowych.

Zamawiający dopuszcza wykonanie odprowadzenia skroplin w systemie PVC NIBCO.

z up: MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Marian Malinowski
Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych